



תאריך הפקת תעודה: 26/08/2018

תוצאות בדיקות כימיות - תעודת בדיקה מספר 18-217275

08/08/18 - 07/08/18	תאריך דיגום
08/08/18 4° C	תאריך וטמפ' קבלה
08/08/18	תאריך בדיקה
	אתר דיגום

052-9272864	טלפון
guy@ecowest.co.il	מייל
אמיר שומרוני	נדגם ע"י
מורכב	סוג הדיגום

מועצה מקומית תעשייתית תפן	לקוח
רם	איש קשר
מגדל תפן גן התעשייה ת.ד. 68	כתובת
רגיל	רמת דחיפות

«...»

Phenol**	Cyanide	Fluoride	Electrical Conductivity	Disolved BOD	Hardness	Ammonia	Kjeldahl Nitrogen	TOC	Sulfate	Alkalinity	Disolved Sulfides	BOD	Mineral Oil	Oils	Turbidity	pH	FSS	TSS	Disolved COD	COD	ICP**	Composite Sampling	תיאור הדוגמא	מספר מעבדה
<0.1	<0.01	0.22	1585.00	84.00	142.00	26.00	158.00	62.00	84.00	460.00	<0.02	122.00	<10	74.00	67.00	7.74	<10	66.00	170.00	210.00	בוצע	+	כלל שפכי תפן בכניסה למט"ש	18-217275/001
SM4500 CN-E	SM4500 F-E	SM2510B	SM5410B	SM4500-NH3F	In House	SM5310B	SM4500 SO42-E	SM2320B	SM5410B	SM 5520 F	SM 5520D	SM2130B	SM4500 H+B	SM 2540D, E	SM 2540D	SM5220D							שיטה/תקן	



תאריך הפקת תעודה: 26/08/2018

מספר מעבדה	תיאור הדוגמא	Composite Sampling	ICP**	COD	Disolved COD	TSS	FSS	pH	Turbidity	Oils	Mineral Oil	BOD	Disolved Sulfides	Alkalinity	Sulfate	TOC	Kjeldahl Nitrogen	Ammonia	Hardness	Disolved BOD	Electrical Conductivity	Fluoride	Cyanide	Phenol**
100			[-]	10	10	10	10	[-]	0.1	10	10	5	0.02	20	5	5	1	0.2	5	5	0	0.1	0.01	[-]
יחידת מידה			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	[-]	NTU	mg/l	mg/l	mg O ₂ /l	mg S(2)/l	mgCaCO ₃ /l	mg/l as SO ₄ 2-	mg/l	mgN/L	mg NH ₄ -N/l	mgCaCO ₃ /l	mg O ₂ /l	µS/cm	mg F-/l	mg CN-/l	mg/l
Specification for Wastewater				<800	<800	<400	<3500	6.0-10.0		<250	<20	[-]	<1		רשת+200 מי <		<50					<6	<0.5	
הסמכה/הכרה			א	א ב	א	א ב	א	א ב	א	א	א	א ב	א	א	א	א	א	א	א	א	א ב	א	א	א

**** בוצע ע"י קבלן משנה ראה קובץ מצורף**

* דרישות התקן (ערך מרבי)- כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"ד-2014

הסמכות / הכרות :

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנוהלי עבודה מסודרים

א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 ג. הבדיקה מוכרת ע"י משרד הבריאות בהתאם לדרישות תנאי ייצור גאוטם (GMP)

ב. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות. (-) אין הסמכה ואין הכרה

יש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה למסמכים אחרים. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין להסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. אבות המידה של המעבדה עקיבים לאבות מידה לאומיים. הריני לאשר בזאת כי תעודה בדיקה אלקטרונית הנ"ל הינה אותנטית.

מנהלת המכון ד"ר עירית וייזר חתימה : :
*** סוף תעודת בדיקה ***

ראש תחום איכות סביבה גב' רחלי ברק חתימה : :