



תאריך הפקת תעודה: 01/09/2018

תוצאות בדיקות כימיות - תעודת בדיקה מספר 18-219127

| | |
|---------------------|------------------|
| 14/08/18 - 13/08/18 | תאריך דיגום |
| 14/08/18 4° C | תאריך וטמפ' קבלה |
| 14/08/18 | תאריך בדיקה |
| | אתר דיגום |

| | |
|-------------------|------------|
| 052-9272864 | טלפון |
| guy@ecowest.co.il | מייל |
| אמיר שומרוני | נדגם ע"י |
| מורכב | סוג הדיגום |

| | |
|-----------------------------|------------|
| מועצה מקומית תעשייתית תפן | לקוח |
| רם | איש קשר |
| מגדל תפן גן התעשייה ת.ד. 68 | כתובת |
| רגיל | רמת דחיפות |

«...»

| Fluoride | pH | Mineral Oil*** | Oils*** | TSS | COD | ICP** | Composite Sampling | תיאור הדוגמא | מספר מעבדה |
|------------|------------|----------------|----------|----------|---------|-------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| 0.53 | 7.2 | <10 | <10 | 15.00 | 99.00 | בוצע | + | שפכי נקודה 4 צפון | 18-219127/001 |
| SM4500 F-E | SM4500 H+B | SM 5520 F | SM 5520D | SM 2540D | SM5220D | | | | שיטה/תקן |
| 0.1 | [-] | 10 | 10 | 10 | 10 | [-] | | | LOQ |
| mg F-/l | [-] | mg /l | mg /l | mg /l | mg /l | mg /l | | | יחידת מידה |
| <6 | 6.0-10.0 | <20 | <250 | <400 | <800 | | | | * Specification for Wastewater |
| א | א ב | א | א | א ב | א ב | (-) | א | | הסמכה/הכרה |

***נדגם בדיגום אקראי

** בוצע ע"י קבלן משנה ראה קובץ מצורף

* דרישות התקן (ערך מרבי) - כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"ד-2014

הסמכות / הכרות :

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנוהלי עבודה מסודרים

א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 ג. הבדיקה מוכרת ע"י משרד הבריאות בהתאם לדרישות תנאי ייצור נאותים (GMP)

ב. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות. (-) אין הסמכה ואין הכרה

יש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה למסמכים אחרים. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. אבות המידה של המעבדה עקביים לאבות מידה לאומיים. הריני לאשר בזאת כי תעודה בדיקה אלקטרונית הנ"ל הינה אותנטית.

מנהלת המכון ד"ר עירית וייזר חתימה :

*** סוף תעודת בדיקה ***

ראש תחום איכות סביבה גב' רחלי ברק חתימה :