



תאריך הפקת תעודה: 04/11/2018

**תוצאות בדיקות כימיות - תעודת בדיקה מספר 18-232440**

18/10/18 - 17/10/18	תאריך דיגום
18/10/18 4° C	תאריך וטמפ' קבלה
18/10/18	תאריך בדיקה
	אתר דיגום

052-9272864	טלפון
guy@ecowest.co.il	מייל
אמיר שומרוני	נדגם ע"י
מורכב	סוג הדיגום

מועצה מקומית תעשייתית תפן	לקוח
רם	איש קשר
מגדל תפן גן התעשייה ת.ד. 68	כתובת
רגיל	רמת דחיפות

«...»

Fluoride	Mineral Oil	Oils	pH	TSS	COD	ICP**	Composite Sampling	תיאור הדוגמא	מספר מעבדה
0.61	<10	<10	8.38	70.00	515.00	בוצע	+	נקודה 4 מרכז	18-232440/001
SM4500 F-E	SM 5520 F	SM 5520D	SM4500 H+B	SM 2540D	SM5220D				שיטה/תקן
0.1	10	10	[-]	10	10		[-]		LOQ
mg F-/l	mg / l	mg / l	[-]	mg / l	mg / l	mg / l			יחידת מידה
<6	<20	<250	6.0-10.0	<400	<800				* Specification for Wastewater
א	א	א	א ב	א ב	א ב	(-)	א		הסמכה/הכרה

**\*\* בוצע ע"י קבלן משנה ראה קובץ מצורף**

\* דרישות התקן (ערך מרבי)- כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"ד-2014

הסמכות / הכרות :

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנוהלי עבודה מסודרים

א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  
ב. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.

ג. הבדיקה מוכרת ע"י משרד הבריאות בהתאם לדרישות תנאי ייצור נאותים (GMP)  
ד. אין הסמכה ואין הכרה (-)

יש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה למסמכים אחרים. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין להסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. אבות המידה של המעבדה עקיבים לאבות מידה לאומיים. הריני לאשר בזאת כי תעודה בדיקה אלקטרונית הנ"ל הינה אותנטית.

מנהלת המכון ד"ר עירית וייזר חתימה : :  
\*\*\* סוף תעודת בדיקה \*\*\*

ראש תחום איכות סביבה גב' רחלי ברק חתימה : :